

ENTIDADE GESTORA: MUNICÍPIO de ARGANIL		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO PRACERIAS				2º TRIMESTRE 2018 01 Abril a 30 Junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo		Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	1	0	2	2	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,02	<0,02	0	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	51	51	0	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6.5 e ≤9	6,9	6,9	0	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	1	1	100%
Nitratos <sup>-</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	<10	<10	0	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<1	<1	0	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,6	0,6	0	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---
Acetilaminado(µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Epilcloridrina(µg/ L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Cloreto de Vinilo(µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---
Trítio(Bq/ L)	100	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/ L)	500	<10,0	<10,0	0	1	1	100%
Alpha total(Bq/ L)	0,1	<0,04	<0,04	0	1	1	100%
Beta Total(Bq/ L)	1	<0,10	<0,10	0	1	1	100%
Dose Indicativa Total (mSv/yr)	0,1	<0,10	<0,10	0	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	---	---	---	---	---	---
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Diurão(µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---

**Notas:**

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07, alterado pelo D.L. n.º152/17 de 7/12/2017

N.D. - Não Detectado

L.Q. - Limite de Quantificação



<b>Cronograma das recolhas efetuadas</b>		
<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Parâmetro</b>
11/04/2018	Fontanario do largo	Insp
13/06/2018	Fontanario do largo	R1