



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

### Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Resultados obtidos		N.º resultados >		% Cumprimento do		N.º Análises PCQA			
			Mínimo	Máximo	VP	VP	Previstas	Realizadas	% Realizadas			
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%			
Escherichia coli	UFC/100mL	0	0	0	0	100%	2	2	100%			
Cloro Residual Livre	mg/L Cl <sub>2</sub>	---	< 0,1 (LQ)	0,3	0	100%	2	2	100%			
Germes Totais a 22°C												
Germes Totais a 37°C												
Enterococos												
Condutividade												
Cor												
pH												
Cheiro, a 25°C												
Sabor, a 25°C												
Turvação												
Alumínio												
Clostridium perfringens												
Ferro												
Nitritos												
Nitratos												
Azoto amoniacal												
Manganés												
Oxidabilidade												
Antimónio												
Arsénio												
Benzeno												
Boro												
Bromatos												
Cádmio												
Cálcio												
Chumbo												
Cianetos												
Cobre												
Crómio												
Dureza												
Fluoretos												
Magnésio												
Mercurio												
Níquel												
Sódio												
Sulfatos												
Selénio												
Cloretos												
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares												
Benzo(a)pireno												
Benzo(b)fluoranteno												
Benzo(g,h,i)perileno												
Benzo(k)fluoranteno												
Indeno(1,2,3-cd)pireno												
1,2-Dicloroetano												
Trihalometanos												
Clorofórmio												
Bromofórmio												
Dibromoclorometano												
Bromodiorometano												
Tricloroetano e Tetracloroetano												
Tricloroetano												
Tetracloroetano												
Alfa-total												
Beta-total												
Dose Indicativa Total												
Radão												
Pesticidas totais												
Diurão												
Imidaclopride												
Terbutilazina												
Desetilterbutilazina												
<b>Totais</b>										<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Notas:**

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D. - Não Detectado

L.Q. - Limite de Quantificação



<b>Cronograma das recolhas efetuadas</b>		
<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Parâmetro</b>
23-01-2019	Junta de Freguesia	R1
20-03-2019	Junta de Freguesia	R1