


**RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA**  
**Ponto de entrega: Câmara Municipal Arganil (Alqueve-Folques) (4º Trimestre 2019)**

Relatório n.º 2019-79

Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Cumprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP	
<b>Controlo rotina 1</b>							
Cloro Residual Livre	mg/L Cl <sub>2</sub>	2	100	1,3	> 1,5	---	---
Coliformes Totais	N/100 mL	2	100	0	0	0	100
Escherichia coli	N/100 mL	2	100	0	0	0	100
<b>Controlo rotina 2</b>							
Cheiro	TON	1	100	< 1	< 1	3	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	1	100	96	96	2500	100
Cor	mg/L Pt-Co	1	100	< 2,0	< 2,0	20	100
Enterococos	N/100 mL	1	100	0	0	0	100
Número de colónias a 22 °C	N/mL	1	100	N.D.	N.D.	---	---
Número de colónias a 37 °C	N/mL	1	100	N.D.	N.D.	---	---
pH	Esc. Sorensen	1	100	6,8	6,8	6,5 - 9,0	100
Sabor	TFN	1	100	< 1	< 1	3	100
Turvação	NTU	1	100	< 0,5	< 0,5	4	100
<b>Controlo inspeção</b>							
1,2 - Dicloroetano	ug/L ClCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> Cl	0	---	---	---	3,0	---
Alfa total	Bq/L	0	---	---	---	0,5	---
Alumínio	ug/L Al	0	---	---	---	200	---
Amónio	mg/L NH <sub>4</sub>	0	---	---	---	0,50	---
Antimónio	ug/L Sb	0	---	---	---	5,0	---
Arsénio	ug/L As	0	---	---	---	10	---
Benzeno	ug/L C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	0	---	---	---	1,0	---
Benzo(a)pireno	ug/L	0	---	---	---	0,010	---
Benzo(b)fluoranteno	ug/L	0	---	---	---	---	---
Benzo(ghi) perileno	ug/L	0	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno	ug/L	0	---	---	---	---	---
Beta total	Bq/L	0	---	---	---	1	---
Boro	mg/L B	0	---	---	---	1,0	---
Bromatos	ug/L BrO <sub>3</sub>	0	---	---	---	10	---
Bromodiclorometano	ug/L CHBrCl <sub>2</sub>	0	---	---	---	---	---
Bromofórmio	ug/L CHBr <sub>3</sub>	0	---	---	---	---	---
Cádmio	ug/L Cd	0	---	---	---	5,0	---
Cálcio	mg/L Ca	0	---	---	---	---	---
Chumbo	ug/L Pb	0	---	---	---	25	---
Cianetos	ug/L CN	0	---	---	---	50	---
Cloretos	mg/L Cl	0	---	---	---	250	---
Clorofórmio	ug/L CHCl <sub>3</sub>	0	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens	N/100 mL	0	---	---	---	0	---
CO Total	ug/L Cl <sub>2</sub> CCCl <sub>2</sub>	0	---	---	---	---	---

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (&lt;) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.


**RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA**
**Ponto de entrega: Câmara Municipal Arganil (Alqueve-Folques) (4º Trimestre 2019)**
**Relatório n.º 2019-79**

Parâmetro	Unidades	Análises		Valor			Cumprimento legislação (%)
		Previstas	Realizadas (%)	Mínimo	Máximo	VP	
<b>Controlo inspeção</b>							
Cobre	mg/L Cu	0	---	---	---	2,0	---
Crómio	ug/L Cr	0	---	---	---	50	---
Desetilterbutilazina	ug/L	0	---	---	---	0,10	---
Dibromoclorometano	ug/L CHClBr <sub>2</sub>	0	---	---	---	---	---
Diurão	ug/L	0	---	---	---	0,10	---
Dureza total	mg/L Ca CO <sub>3</sub>	0	---	---	---	---	---
Ferro	ug/L Fe	0	---	---	---	200	---
Fluoretos	mg/L F	0	---	---	---	1,5	---
HPA total	ug/L	0	---	---	---	0,10	---
Imidaclopride	ug/L	0	---	---	---	0,10	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	ug/L C <sub>22</sub> H <sub>12</sub>	0	---	---	---	---	---
Magnésio	mg/L Mg	0	---	---	---	---	---
Manganês	ug/L Mn	0	---	---	---	50	---
Mercurio	ug/L Hg	0	---	---	---	1	---
Níquel	ug/L Ni	0	---	---	---	20	---
Nitratos	mg/L NO <sub>3</sub>	0	---	---	---	50	---
Nitritos	mg/L NO <sub>2</sub>	0	---	---	---	0,5	---
Oxidabilidade	mg/L O <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	0	---	---	---	5	---
Pest. Total	ug/L	0	---	---	---	0,50	---
Radão	Bq/L	0	---	---	---	500	---
Selénio	ug/L Se	0	---	---	---	10	---
Sódio	mg/L Na	0	---	---	---	200	---
Sulfatos	mg/L SO <sub>4</sub>	0	---	---	---	250	---
Terbutilazina	ug/L	0	---	---	---	0,10	---
Tetracloroetano	ug/L Cl <sub>2</sub> CCCl <sub>2</sub>	0	---	---	---	10	---
THM total	ug/L CHBrCl <sub>2</sub>	0	---	---	---	100	---
Tricloroetano	ug/L Cl <sub>2</sub> CCHCl	0	---	---	---	10	---

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (&lt;) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.