


RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA
Ponto de entrega: Câmara Municipal Arganil (Vila Cova Alva) (1º Trimestre 2020)

Relatório n.º 2020-6

| Parâmetro | Unidades | Análises | | Valor | | | Cumprimento legislação (%) |
|----------------------------|---|-----------|----------------|--------|--------|-----------|----------------------------|
| | | Previstas | Realizadas (%) | Mínimo | Máximo | VP | |
| Controlo rotina 1 | | | | | | | |
| Cloro Residual Livre | mg/L Cl ₂ | 1 | 100 | 1,1 | 1,1 | --- | --- |
| Coliformes Totais | N/100 mL | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Escherichia coli | N/100 mL | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Controlo rotina 2 | | | | | | | |
| Cheiro a 25°C | Fator de diluição | 0 | --- | --- | --- | 3 | --- |
| Condutividade | uS/cm | 0 | --- | --- | --- | 2500 | --- |
| Cor | mg/L PtCo PtCO | 0 | --- | --- | --- | 20 | --- |
| Enterococos | N/100 mL | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- |
| Número de colónias a 22 °C | N/mL | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de colónias a 37 °C | N/mL | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Unidades de pH | 0 | --- | --- | --- | 6,5 - 9,0 | --- |
| Sabor a 25°C | Fator de diluição | 0 | --- | --- | --- | 3 | --- |
| Turvação | UNT | 0 | --- | --- | --- | 4 | --- |
| Controlo inspeção | | | | | | | |
| 1,2 - Dicloroetano | ug/L ClCH ₂ CH ₂ Cl | 0 | --- | --- | --- | 3,0 | --- |
| Alfa total | Bq/L | 0 | --- | --- | --- | 0,5 | --- |
| Alumínio | ug/L Al | 0 | --- | --- | --- | 200 | --- |
| Amónio | mg/L NH ₄ | 0 | --- | --- | --- | 0,50 | --- |
| Antimónio | ug/L Sb | 0 | --- | --- | --- | 5,0 | --- |
| Arsénio | ug/L As | 0 | --- | --- | --- | 10 | --- |
| Benzeno | ug/L C ₆ H ₆ | 0 | --- | --- | --- | 1,0 | --- |
| Benzo(a)pireno | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,010 | --- |
| Benzo(b)fluoranteno | ug/L | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(ghi) perileno | ug/L | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzo(k)fluoranteno | ug/L | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boro | mg/L B | 0 | --- | --- | --- | 1,0 | --- |
| Bromatos | ug/L BrO ₃ | 0 | --- | --- | --- | 10 | --- |
| Bromodiclorometano | ug/L CHBrCl ₂ | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bromofórmio | ug/L CHBr ₃ | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cádmio | ug/L Cd | 0 | --- | --- | --- | 5,0 | --- |
| Cálcio | mg/L Ca | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chumbo | ug/L Pb | 0 | --- | --- | --- | 25 | --- |
| Cianetos | ug/L CN | 0 | --- | --- | --- | 50 | --- |
| Cloretos | mg/L Cl | 0 | --- | --- | --- | 250 | --- |
| Clorofórmio | ug/L CHCl ₃ | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clostridium perfringens | N/100 mL | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- |
| CO Total | ug/L Cl ₂ CCl ₂ | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | mg/L Cu | 0 | --- | --- | --- | 2,0 | --- |

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.


RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ponto de entrega: Câmara Municipal Arganil (Vila Cova Alva) (1º Trimestre 2020)

Relatório n.º 2020-6

| Parâmetro | Unidades | Análises | | Valor | | | Cumprimento legislação (%) |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------|--------|--------|------|----------------------------|
| | | Previstas | Realizadas (%) | Mínimo | Máximo | VP | |
| Controlo inspeção | | | | | | | |
| Crómio | ug/L Cr | 0 | --- | --- | --- | 50 | --- |
| Desetilterbutilazina | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,10 | --- |
| Dibromoclorometano | ug/L CHClBr2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diurão | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,10 | --- |
| Dureza total | mg/L Ca CO3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferro | ug/L Fe | 0 | --- | --- | --- | 200 | --- |
| Fluoretos | mg/L F | 0 | --- | --- | --- | 1,5 | --- |
| HPA total | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,10 | --- |
| Imidaclopride | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,10 | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | ug/L C22H12 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnésio | mg/L Mg | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganês | ug/L Mn | 0 | --- | --- | --- | 50 | --- |
| Mercurio | ug/L Hg | 0 | --- | --- | --- | 1 | --- |
| Níquel | ug/L Ni | 0 | --- | --- | --- | 20 | --- |
| Nitratos | mg/L NO3 | 0 | --- | --- | --- | 50 | --- |
| Nitritos | mg/L NO2 | 0 | --- | --- | --- | 0,5 | --- |
| Oxidabilidade | mg/L O2 O2 | 0 | --- | --- | --- | 5 | --- |
| Pest. Total | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,50 | --- |
| Radão | Bq/L | 0 | --- | --- | --- | 500 | --- |
| Selénio | ug/L Se | 0 | --- | --- | --- | 10 | --- |
| Sódio | mg/L Na | 0 | --- | --- | --- | 200 | --- |
| Sulfatos | mg/L SO4 | 0 | --- | --- | --- | 250 | --- |
| Terbutilazina | ug/L | 0 | --- | --- | --- | 0,10 | --- |
| Tetracloroetano | ug/L Cl2CCCl2 | 0 | --- | --- | --- | 10 | --- |
| THM total | ug/L CHBrCl2 | 0 | --- | --- | --- | 100 | --- |
| Tricloroetano | ug/L Cl2CCHCl | 0 | --- | --- | --- | 10 | --- |

SAA - Sem Alteração Anormal; VP - Valor Paramétrico (Dec. Lei 306/07)

O sinal "menor que" (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificação (LQ) do método.