



## Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

Município de Arganil

### Zona de Abastecimento:

Relvas-(2023)

4º Trimestre de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

### Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

| Parâmetros           | Unidades             | Valor Paramétrico (VP) | Resultados obtidos |            | N.º resultados > VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA |            |              |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
|                      |                      |                        | Mínimo             | Máximo     |                     |                     | Previstas         | Realizadas | % Realizadas |
| Bactérias Coliformes | UFC/100mL            | 0                      | >100               | >100       | 1                   | 0%                  | 1                 | 1          | 100%         |
| Escherichia coli     | UFC/100mL            | 0                      | 0                  | 0          | 0                   | 100%                | 1                 | 1          | 100%         |
| Cloro Residual Livre | mg/L Cl <sub>2</sub> | ---                    | < 0,1 (LQ)         | < 0,1 (LQ) | 0                   | 100%                | 1                 | 1          | 100%         |
| Totais               |                      |                        |                    |            | 1                   |                     | 3                 | 3          |              |

#### Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

| ZA PE  | Tipo Controlo | Data Amostragem | Parâmetro            | Causas Incumprimento                 | Análise Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar                     | Acompanhamento incumprimento (A.V.) |
|--------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Relvas | CRI           | 2023-11-29      | Bactérias coliformes | #T1 - Dosagem inadequada de reagente | 2023-12-13                 | #T1 - Correção da dosagem de reagente no tratamento | Fechado                             |

# Informação presente no portal da Entidade Reguladora\_ERSAR

LQ - Limite de Quantificação / ND - Não Detectado

Foram registadas violações aos parâmetros **indicadores**; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.