



Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

Município de Arganil

Zona de Abastecimento:

Sorgaçosa-(2023)

4º Trimestre de 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

| Parâmetros | Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Resultados obtidos | | N.º resultados > VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | Mínimo | Máximo | | | Previstas | Realizadas | % Realizadas |
| Bactérias Coliformes | UFC/100mL | 0 | 0 | 6 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% |
| Escherichia coli | UFC/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Cloro Residual Livre | mg/L Cl ₂ | --- | 0,2 | 0,8 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Totais | | | | | 1 | | 6 | 6 | |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

| ZA PE | Tipo Controlo | Data Amostragem | Parâmetro | Causas Incumprimento | Análise Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar | Acompanhamento incumprimento (A.V.) |
|-----------|---------------|-----------------|----------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Sorgaçosa | CR I | 2023-12-20 | Bactérias coliformes | #X2 - A averiguação das causas foi inconclusiva | 2023-12-29 | #N1 - Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer); #N4 - Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento | Fechado |

Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

LQ - Limite de Quantificação / ND - Não Detectado

Foram registadas violações aos parâmetros **indicadores**; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.