



## Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

Município de Arganil

### Zona de Abastecimento:

Moura da Serra - (2025)

1º Trimestre de 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023 de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

### Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

| Parâmetros           | Unidades             | Valor Paramétrico (VP) | Resultados obtidos |        | N.º resultados > VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA |            |              |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|
|                      |                      |                        | Mínimo             | Máximo |                     |                     | Previstas         | Realizadas | % Realizadas |
| Cloro Residual Livre | mg/L Cl <sub>2</sub> | ---                    | 0,7                | 0,7    | 0                   | 100%                | 1                 | 1          | 100%         |
| Bactérias Coliformes | UFC/100mL            | 0                      | 0                  | 0      | 0                   | 100%                | 1                 | 1          | 100%         |
| Escherichia coli     | UFC/100mL            | 0                      | 0                  | 0      | 0                   | 100%                | 1                 | 1          | 100%         |
| Totais               |                      |                        |                    |        | 0                   |                     | 3                 | 3          |              |

#### Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.º69/2023 de 21 de Agosto

#### Notas:

LQ - Limite de Quantificação / ND - Não Detectado